

В период с 29.03.12г. по 12.04.12г. с выездом на местонахождение организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта **Ст СРОС РТ-0102010** и правил саморегулирования.

I. По результатам проверок нижеследующие организации признаны соответствующими требованиям Содружества.

№	п/п	№ Свидетельства	Наименование орга
1.		0931.04-2010-1650117600-C-014	ООО "Энергоперспектив
2.		0966.03-2010-1650042440-C-014	ООО "Наладка ГЭМ"
3.		0994.04-2010-1650134878-C-014	ООО "Ремонтно-строительное у
4.		0998.03-2010-1650149225-C-014	ООО "ЭнергоТехПроект"
5.		1086.02-2010-1650089223-C-014	ООО "ЮНИКОН"
6.		1106.02-2010-1649001376-C-014	ОАО "Лениногорский завод жел
7.		1178.02-2010-1644029057-C-014	ООО "Альметьевский сервисный

II. Признаны частично соответствующими требованиям Содружества.

п/п			Свидетельства	Наименование орг
1.			0711.02-2010-1603005018-C-014	ООО "Аксустрой"
2.			0801.03-2010-1660068293-C-014	ООО "Жилищная к
3.			0840.03-2010-1655048492-C-014	ОАО "Татарское сп
4.			0887.02-2010-1657089310-C-014	ООО "СтройГрупп
5.			0921.02-2010-1655006510-C-014	ООО Научно-произ
6.			0927.03-2010-1660124460-C-014	ООО "МД-Строй"
7.			0935.02-2010-1655130852-C-014	ООО "Гихон"
8.			0955.05-2009-1654035130-C-014	ООО "Элист"
9.			0957.02-2010-1632007355-C-014	ООО "Строитель"
10.			0967.02-2010-1650128497-C-014	ООО "ЧелныСпецМ
11.			0987.02-2010-1650143664-C-014	ООО "ЛИДЕР"
12.			1001.02-2010-1650080573-C-014	ООО "Фрегат"
13.			1010.02-2010-1650201228-C-014	ООО ПСК "Авангар
14.			0866.03-2010-1627004969-C-014	ООО "Жилсервис+

15.				1066.03-2010-1658073810-0	
16.			0901.06-2010-1655107194-C-014	ООО "КазаньСтрой"	
17.			0936.04-2010-1659099498-C-014	ООО "Ялкын Казань"	
18.			1069.02-2010-1644058058-C-014	ООО "СК Капремс"	
19.			1083.03-2010-1656051787-C-014	ООО "Мостострой"	
20.			1156.03-2010-1644044432-C-014	ООО "ТатНефтеСервис"	
21.			1159.05-2010-1631004249-C-014	ООО "Бурсервис"	

1.Характерными замечаниями, являются:

- Не аттестованы рабочие места;
- Сотрудники не ознакомлены с трудовыми инструкциями;
- Отсутствие удостоверений у ответственных по пром. безопасности.
- Специалисты не обучены по ОТ и ТБ;

– Отсутствует журнал выдачи спец. одежды.

2.Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 24.05.2012г.

В ООО ПСК "Авангард" была проведена плановая проверка с выездом на объект строительства. Выявлены нарушения СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие требования» следующих пунктов:

п. 9.4.3. Баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном положении в специальных гнездах,

п. 5.2.4. Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с вертикальными стенками без крепления сооружений, допускается при их глубине не более,1,5 м.



III. Признаны не соответствующими требованиям Содружества.

☐			п/п	☐ Свидетельства	Наименование орг
1.	☐	☐		0657.05-2010-1644035607-С-014	ОАО "Альметьевск
2.	☐	☐		0721.03-2010-1657077964-С-014	ООО Производств

3.			0803.03-2010-1661017541-C-014	ООО "Тахфир"
4.			1000.03-2010-1650072205-C-014	ООО "Третий полк"
5.			1022.02-2010-1627000731-C-014	ООО Фирма "СТЭМ"
6.			0912.04-2010-1644044217-C-014	
7.			0952.06-2010-1644024066-C-014	ООО "Монтажунив"
8.			0965.02-2010-1644013628-C-014	ООО "Щитсервис"
9.			1023.02-2010-1651055308-C-014	ООО "Каскад-Пром"
10.			1088.02-2010-1659000692-C-014	ОАО "Спецкаучукр"
11.			1109.02-2010-1650105612-C-014	ООО "Строительна"

1.Характерными замечаниями, являются:

- Специалисты не имеют повышение квалификации;
- Количество работников не соответствует требованиям к выдачи свидетельства.
- Журнал по ТБ и ОТ не ведется либо отсутствует;

- Специалисты не имеют повышение квалификации;
- Нет аттестации рабочих мест по условиям труда;
- Отсутствуют методы контроля геодезических работ;
- Отсутствует программа по обучению охране труда работников рабочих профессий.

2.Выводы: 2.1.Неукоснительно устранить замечания в срок до 24.05.2012г.

2.2.Письменно уведомить дирекцию Содружества об их устранении (с приложением подтверждающих документов).

3. В случае не устранения замечаний в установленные сроки будут применены меры дисциплинарного воздействия.

IV. Не найдены по телефонам и адресам, представленным организациями в информационном листе (форма № 2).

№ п/п	№ Свидетельства	Наименование организации	Совладитель	Замечания служб и отделов С
1.	1084.04-2010-064802-2010-0614	ЗАО "Брифинг-Нар"	Одобрено	буяпастер 12.04
2.	1113.02-2010-062700-2010-0614	ООО "Сев-14"	Одобрено	буяпастер 15.04.2011

Выводы: В случае не обращения в Содружество до 24.05.2012г. будут применены меры дисциплинарного воздействия по исключению из членов Партнерства.

V. Организации устранившие замечания по результатам ранее проведенных проверок.



п/п

Свидетельства

Наименование

организации

Дата устранения замечаний

☐ Баллы

☐ По акту проверки

☐ Фактически

☐ По акту проверки

☐ После устранения замечаний

☐ 1.

☐ 0248.02-2009-165001457569-C-014

☐ ИП Фаизов Сергей Мансурович

☐ 16.01.12г.

☐ 26.03.12г.

☐ 30

☐ 92

2.

0741.03-2010-1658031835-C-014

ООО "Казань-Волгоэнергомонтаж"

12.01.12г.

23.03.12г.

72

99

3.

0814.07-2010-1655187714-C-014

ООО "Евростройхолдинг+"

25.03.12г.

09.04.12г.

80

100

4.

0836.04-2010-1639012280-C-014

ООО "ЛИНК"

17.03.12г.

21.03.12г.

84

94

5.

0863.03-2010-1658072461-C-014

ООО "Строительная фирма "КазаньЖилСтрой"

24.03.12г.

26.03.12г.

66

97