

С 6.02.13г. по 10.02.13г. на объекте «Строительство стадиона на 45 тыс. мест по ул. Чистопольская в г. Казани» Партнерством совместно с «Государственной инспекцией труда РТ» в лице государственного инспектора труда Шаймарданова Д.З., а также начальника отдела охраны труда и техники безопасности ОАО «Камгэсэнергострой» Фасхеева М.Т. проводился осмотр строительной площадки по соблюдению охраны труда и техники безопасности.

Были проверены 9 организаций, участвующих в строительстве стадиона, среди которых члены СРО РНП «Содружество строителей РТ» основные подрядчики – ООО «Камгэсгражданстрой», ООО «Центр Окон», ООО «Камастройдеталь», ООО «Главстрой».

По результатам осмотра были выявлены следующие нарушения:

- проходы к рабочим местам загромождены складированным материалом, не очищаются от снега и льда, трапы не соответствуют требованиям безопасности.

- при производстве работ не у всех работников рабочих профессий имеется спецодежда и защитные каски.

- отсутствуют защитные ограждения при работе на высоте.

- при производстве работ на лесах рабочие работают без предохранительных поясов, защитных касок.

- производится монтаж металлических конструкций над входом в здание, при этом не выделены опасные зоны.

- осуществляется подъем кирпича на этаж в поддонах, а не в контейнере.

- производится сброс снега с кровли. Не выделены опасные зоны и не осуществляется контроль снизу.

За нарушения требований охраны труда организациям членам СРО РНП «Содружество строителей РТ» были выписаны требования об обязательном устранении нарушений выданы предписания о наложении штрафов на ответственных лиц за производство работ, грубо нарушивших требования охраны труда на строящемся объекте.