В период с 21.02.13г. по 28.02.13г. с выездом на местонахождение организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта **Ст СРОС РТ-0102010** и правил саморегулирования.

I. По результатам проверок нижеследующие организации признаны соответствующими требованиям Содружества.

п/п	**Свидетельства**	**Наименование организации**	**Количество набранных баллов**
1.	0227.04-2009-1659042029-С-014		

ОАО "Средневолжксельэлектросетьстрой"

97

2.

0250.04-2009-1650009877-С-014

ООО "Транссервис-ЛТД"

100

3.

0277.04-2009-1643008456-С-014

ООО "Ремонтно-строительная организация"

83

4.

0307.07-2009-1643010649-С-014

ООО "НефтеСтройМонтаж"

97

5.

0321.03-2009-1652009826-С-014

ООО "ЭнергоСтройСервис"

96

6.

0346.07-2009-1643003539-С-014

ООО "Востокнефтеспецмонтаж"

99

7.

0440.04-2010-1658001164-С-014

КОАО "Центромонтажавтоматика"

80

8.

0452.04-2010-1659084879-С-014

ООО "Строительная Компания "СоюзСтройСервис"

86

9.

0518.04-2010-1652010356-С-014

ООО "Чистопольский автодор"

95

10.

0519.06-2010-1645014649-С-014

ООО "СТРОЙСЕРВИС"

88

11.

0534.04-2010-1626007149-С-014

ЗАО "Мамадышстрой"

88

12.

0550.05-2010-1651054569-С-014

ООО "Инжиниринговая компания "Шина-Сервис"

93

13.

0551.03-2010-1651038790-С-014

ООО "Нефтегазинжиниринг"

93

14.

0565.04-2010-1655152750-С-014

ООО "Татарстан Автоматизация и связь Энерго"

98

В ОАО "Средневолжксельэлектросетьстрой" (ИНН: 1659042029, Руководитель Фаррухшин Газинур Райханович) проверка проведена с выездом в офис организации. По системе индикативной оценки фирма набрала 97 баллов из них 30 по охране труда.

Учебный класс ОАО "Средневолжксельэлектросетьстрой"

II. Признаны частично соответствующими требованиям Содружества.

п/п

Свидетельства

Наименование организации

Количество набранных баллов

1.

0183.03-2009-1655181198-С-014

ООО "СтройСпецМонтаж"

61

2.

0364.04-2009-1658061269-С-014

ООО "Газводстрой"

69

3.

0487.03-2010-1626003666-С-014

ЗАО "Стройсервис"

63

4.

1600.02-2011-1659107935-С-014

ООО "Инженерные Системы"

72

1. Характерными замечаниями, являются:

– Нет удостоверений по электробезопасности;

– Отсутствуют положения о структурных подразделениях;

– Отсутствуют должностные инструкции;

2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 28.03.2013г.

III. Признаны не соответствующими требованиям Содружества.

п/п

Свидетельства

Наименование организации

Количество набранных баллов

1.

0348.05-2009-1655119859-С-014

ООО "ГлавИнвестСтрой"

52

2.

0569.03-2010-1624006478-С-014

ООО "ГазКомплектСервис"

48

3.

1842.02-2012-1624445475-С-014

ООО "СтройТитан"

59

1. Характерными замечаниями, являются:

– Специалисты не имеют повышение квалификации;

– Журналы инструктажей на объекте отсутствуют;

– Аттестация рабочих мест отсутствует;

– Рабочие не обучены и не имеют соответствующих разрядов по профессии;

– Инструктаж по ОТ и ТБ не проводится;

– Отсутствуют карточки (журнал) выдачи спецодежды.

В ходе плановой проверки ООО "СтройТитан" (ИНН: 1624445475, Руководитель Сабитов Ильназ Минлиевич) при выезде на объект «Строительство стадиона на 45 тыс.

мест в г. Казани по ул. Чистопольская» были выявлены грубые нарушения по охране труда. По системе индикативной оценки фирма набрала 59 баллов из них 13 по охране труда.

Штукатурно-малярные и плиточные работы

Средства подмащивания - не обладают собственной расчетной устойчивостью и не прикреплены к зданию способами, указанными в организационно-технологической документации на производство работ. (Нарушение СНиП 12.03.2001 ч.1. п. 7.4.7.)

1. Средства подмащивания в процессе эксплуатации не осматриваются прорабом в соответствующие сроки (не реже чем через каждые 10 дней), записи в журнале работ не ведутся. (Нарушение СНиП 12.03.2001 ч.1. п. 7.4.17.)

2. Рабочие не обеспечены средствами индивидуальной защиты;
3. Аттестация рабочих мест не проведена;
4. Отсутствуют удостоверения у ответственных по охране труда;
5. Рабочие не имеют документов, подтверждающих их квалификацию.

2. Выводы:

2.1.Неукоснительно устранить замечания в срок до 28.03.2013г.

2.2.Письменно уведомить дирекцию Содружества об их устранении (с приложением подтверждающих документов).

3. В случае не устранения замечаний в установленные сроки будут применены меры дисциплинарного воздействия.