

22 октября согласно графику на IV квартал 2014г., главным специалистом отдела контроля Сорокиным С.В. была проведена плановая проверка ООО ПСК «Водолей» (г.Бугульма, руководитель Губайдуллин Равиль Шамилович) с выездом на объект «Строительство бассейна в санатории профилактории Лениногорский в г.Лениногорск» где организация выполняет работы по монтажу систем отопления, водоснабжения и канализации.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:



- не все рабочие обеспечены спецодеждой и защитными касками и страховочными поясами;

- рабочие места и проходы к ним, расположенные на высоте более 1,3 м не обеспечены защитными или страховочными ограждениями;

- настилы, расположенные на высоте 1,3 м и более – не имеют ограждений и бортовых элементов;

- отсутствует измерительная база для геодезических разбивочных работ и контроля точности СМР;

- не представлены приказы и инструкции на ответственных лиц по промышленной безопасности и охране окружающей среды;

- не разработана программа по обучению охране труда работников рабочих профессий;

- имеется задолженность по оплате членских взносов.

Все отмеченные в ходе проверки нарушения являются недопустимыми по нормам Партнерства и требуют срочного устранения в течение месяца со дня проверки.

Все замечания, выявленные в ООО ПСК «Водолей» устранены 16.02.2015г. В результате устранения организация набрала 99 баллов.