

18 ноября, главным специалистом отдела контроля Гариповым Р.Х. была проведена плановая проверка ООО «Спектр» (с.Пестрецы, руководитель Ярославцев Андрей Александрович) с выездом на объект «Строительство 3-х этажного жилого дома по ул. Казанская, д.15 в с.Пестрецы».

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

1. Количество специалистов не соответствует минимальным требованиям к выдаче свидетельства.
2. Три специалиста не обучены и не имеют удостоверений по охране труда и на группу по электробезопасности;
3. Один специалист не имеет удостоверения и аттестата о прохождении курсов повышения квалификации.
4. Проверка и анализ рабочей документации не проводится.
5. Не изданы приказы и не разработаны инструкции на ответственных лиц по охране труда и электробезопасности;
6. Внеплановые, целевые инструктажи на рабочем месте не проводятся.
7. Не организована стажировка рабочих при приеме на работу.
8. Отсутствует назначенный специалист по охране труда.
9. Не созданы комиссии по проверке знаний у работников по охране труда, по электробезопасности и промышленной безопасности при работе с подъемными сооружениями.
10. Не издан приказ на лицо ответственное за проведение инструктажей.



- Часть рабочих не обеспечена спецодеждой, защитными касками и страховочными поясами (Трудовой Кодекс РФ ст. 221);

- Рабочие места и проходы к ним, расположенные на высоте более 1,3 м не обеспечены защитными или страховочными ограждениями (нарушение СНиП 12-03-2001 ч.1 п. 6.2.16);

- Отсутствуют специальные лестницы для перехода работников с одного рабочего места на другое (нарушение СНиП 12-03-2001 ч.1 п.6.3.2.).

Все замечания, выявленные в ООО «СПЕКТР» устранены 18.12.2014г. В результате устранения организация набрала 98 баллов.