26 ноября, ведущим специалистом отдела контроля Гарифуллиным И.И. была проведена плановая проверка ООО «Строительно-монтажное управление -51» (г. Набережные Челны, руководитель Хабибуллин Ильгиз Габдулахатович) с выездом на объект «Застройка первой очереди, 21 микрорайона жилого комплекса «Замелекесье» 10-этажный жилой дом 21-19, г. Набережные Челны», где фирма выполняет функции генерального подрядчика.

Заказчик ООО УКС «Камгэсэнергострой» г. Набережные Челны.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

1. Не создана служба по охране труда;
2. 2 ИТР не имеют удостоверений по охране труда;

В организации отсутствуют:

- нормы бесплатной выдачи спецодежды;
- журналы (карточек) выдачи спецодежды;

- Часть рабочих не обеспечена спецодеждой, защитными касками и страховочными поясами (Трудовой Кодекс РФ ст. 221);

- Рабочие места и проходы к ним, расположенные на высоте более 1,3 м не обеспечены защитными или страховочными ограждениями (нарушение СНиП 12-03-2001 ч.1 п. 6.2.16);

Все замечания, выявленные в ООО "Строительно-монтажное управление -51" устранены 11.12.2014г. В результате устранения организация набрала 95 баллов.