

22 июля, заместителем начальника отдела контроля Батталовым Р.И. была проведена плановая проверка ООО «Восход» (Зеленодольский район РТ, п.т.г.Васильево, руководитель Романов Евгений Иванович) с выездом на объект строительства «Дошкольное образовательное учреждение (Детсад) на 260 мест, г.Зеленодольск, мкр Мирный».

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

1. 9 ИТР не имеют удостоверений и аттестатов о прохождении курсов повышения квалификации;

2. 5 ИТР не имеют удостоверений по охране труда;

3. В организации отсутствуют:

- приказы и инструкции на ответственных по промышленной и электробезопасности;

- нормы выдачи спецодежды.



Нарушения, выявленные на объекте:

- Разводка временных электросетей в местах прохода людей проложена по земле и не имеет специальных опор высотой до 3,5 м.

- Рабочие, находящиеся на стройплощадке не обеспечены спецодеждой и защитными касками.

Все отмеченные в ходе проверки нарушения являются недопустимыми по нормам Ассоциации и требуют срочного устранения.

Все замечания, выявленные на объекте устранены.