

По представленным сведениям об устранении нарушений, на объекте «Строительство стадиона на 45 тысяч мест по ул. Чистопольская в г. Казани», 20.12.2012г. специалистами Содружества Нестеровым В.В. и Имаевым Н.М. проведена повторная проверка в ООО «Гидропромжилстрой» (Ответственный Зам. начальника СПК-Коленков П.П.).

В ходе проверки установлено:

- замечания по документации (приказы по ОТ, копия удостоверений по ОТ и электробезопасности, протокола по обучению работников рабочих профессий) устранены в полном объеме;
- рабочие места и проходы к ним (**сектор 8**), расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м не ограждены защитными или страховочными ограждениями, СНиП 12-03-2001;



- в местах перехода через траншеи, ямы, канавы(**сектор 8**) отсутствуют мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м.
СНиП 12-03-2001



В случае не устранения замечаний в срок до 27.12.12г. к ООО «Гидропромжилстрой» будут применены меры дисциплинарного воздействия.