

26 октября в ООО «СГ Казань» (ИНН: 1655209189, руководитель Овечкин Андрей Владимирович) была проведена плановая проверка с выездом на объект «9-этажный одноподъездный ж.д. по ул. Толбухина, г. Казань», где организация является генеральным подрядчиком на данном объекте. По итогам проверки индикативной оценки ООО «СГ Казань» набрало 25 баллов, в том числе 5 баллов по охране труда (из возможных 30).



В ходе проверки выявлены нарушения, в том числе:

1. Ограждения на смонтированных лестничных маршах не установлены. (п.8.1.11. СНиП 12-04-2002);
2. Складирование кирпича ведется на невыровненной поверхности, что создает условия для самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания, складироваемых материалов. (п. 6.3.2., СНиП 12-03-2001);
3. Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к рабочим местам и на рабочих местах захлаплены строительным мусором (п.6.1.6.СНиП 12-03-2001);

По ведению документации в области охраны труда выявлено:

1. Отсутствует служба по охране труда;
2. Не представлены нормативные документы по охране труда и промышленной безопасности;
3. Отсутствуют приказы и инструкции на ответственных по охране труда;
4. Нет приказов и инструкций на ответственных по промышленной безопасности;
5. Отсутствуют удостоверения у ответственных по охране труда;
6. Нет удостоверений у ответственных по пром. безопасности;
7. Вводный и первичный инструктаж на рабочем месте не проводится;
8. Аттестация рабочих мест не проведена.

Организации выписано предписание с требованиями по обязательному устранению нарушений, в случае не устранения замечаний до 26 ноября, к ООО «СГ Казань» будут применены меры дисциплинарного воздействия.

Из-за не устранения в установленные сроки решением Коллегии от 22.01.14г.

приостановлено действие свидетельства на 60 дней.