

12 октября в ООО «Строительная Компания «Посад» (ИНН: 1655208185, руководитель Сафин Равиль Зайнуллович) была проведена плановая проверка с выездом на объект строительства – «Капитальный ремонт фасада средней школы №1 по ул. Лево Булачная 14а», в результате которой, по системе индикативной оценки, организация набрала 76 баллов, в том числе 17 баллов по охране труда из возможных 30.



В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Производственные территории (во избежание доступа посторонних лиц) не огорожены (п.6.2.2. СНиП 12-03-2001);
2. Строительная площадка, участки работ и рабочие места в темное время суток не освещены (п.6.2.11. СНиП 12-03-2001);
3. Рабочие места и проходы к ним расположенные на перекрытиях и покрытиях на высоте (более 1,3 м) не ограждены защитными или страховочными ограждениями (п.6.2.16. СНиП 12-03-2001) ;
4. Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных электрических сетей на производственной территории не осуществляется силами квалифицированного электротехнического персонала (п.6.4.2. СНиП 12-03-2001);
5. Средства подмащивания, расположенные вблизи проездов транспортных средств, не ограждены отбойными брусами (с таким расчетом, чтобы они находились на расстоянии не ближе 0,6 м от габарита транспортных средств) (п.7.4.10. СНиП 12-03-2001);
6. Леса не имеют ограждения и защитной сетки, исключающие возможность падения людей и различных предметов; (п.7.4.16. СНиП 12-03-2001);
7. Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к рабочим местам и на рабочих местах захлаплены строительным мусором (п.6.1.6.СНиП 12-03-2001);
8. Один плотник и три маляра на строительной площадке не имеют документа, подтверждающего их профессиональную подготовку. (п.3.1. Стандарт Ст СРОС РТ-01-2012 требования к квалификации, организации обучения и проверки знаний основных рабочих профессий в организациях-членах СРО РНП «Содружество строителей РТ»).

По ведению документации в области охраны труда выявлены следующие нарушения:

1. Отсутствуют приказы и инструкции на ответственных по промышленной безопасности;
2. Отсутствуют удостоверений у ответственных по охране труда;
3. Отсутствуют удостоверений у ответственных по пром.безопасности.
4. Аттестация рабочих мест не проведена.

Все замечания устранены 25.12.2013г. 96 баллов.