20 июня, согласно графику на II квартал 2013 г., была проведена плановая проверка в фирме ООО «Агросахарстрой» (ИНН: 1647011876, руководитель Яковлев Иван Федорович) с выездом на объект строительства «Спортивно-оздоровительный комплекс «Ялта Зай».



Каменные работы ведутся со случайных средств подмащивания не обладающих собственной расчетной устойчивостью.

В ходе проверки 🛮 были выявлены следующие нарушения:

- 1. Каменные работы выполняются со случайных средств подмащивания (СНиП 12-03-2001 ч. 2 п.9.2.2);
- 2. Участок производства работ во избежание доступа посторонних лиц, огражден не полностью (СНиП 12-03-2001 ч. 1 п.6.2.2);
 - 3. Стажировка работников рабочих профессий не проводится;
- 4. Работодатель не обеспечил средствами индивидуальной защиты своих работников (защитные строительные каски отсутствуют у всех рабочих). (Трудовой Кодекс РФ ст. 221):
 - 5. Аттестация рабочих мест не проведена.
 - 6. Инженер по охране труда не обучен;
- 7. Отсутствуют приказы, инструкции и удостоверения на ответственных по пром.безопасности (ГПМ);
 - 8. Проект производства работ и технологические карты отсутствуют.

Все замечания устранены 27.03.2015г. 85 баллов.