

Согласно графику на IV квартал 2013 г., была проведена плановая проверка в фирме ООО «Мир-Строй» РТ, г. Агрыз (ИНН: 1601001145, руководитель Ибрагимов Алиаг Шамиль оглы) с выездом на объект «Строительство двух трехэтажных 18 квартирных жилых домов по ул. Октябрьская г. Агрыз». Организация набрала 18 баллов по охране труда.



1. Рабочие места и проходы к ним расположенные на перекрытиях и покрытиях на высоте более 1,3 м не ограждены защитными или страховочными ограждениями (СНиП 12-03-2003 ч. 1 п.6.2.16)

2. Отсутствует Проект производства работ и технологические карты.

3. Рабочие не обеспечены спецодеждой (Трудовой Кодекс РФ ст. 221)

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

1. Не проведена аттестация рабочих мест по условиям труда;
2. Отсутствуют приказы и инструкции по пром. безопасности;
3. Отсутствуют удостоверения на ответственных лиц по пром. безопасности.

Все замечания устранены 6.04. 2014г. 96 баллов.