10 декабря согласно графику на IV квартал 2013 г., была проведена плановая проверка ООО «СФ «Ак таш», г. Казань (ИНН: 1660182165, руководитель Ахметов Газинур Абдуллович) с выездом на объект строительства «Жилой дом 16А-10, 16А-12 в жилом микрорайоне Горки-2 Приволжского района г. Казани».

1. Рабочие места расположенные на высоте более 1,3 м не ограждены защитными или страховочными ограждениями (СНиП 12-03-2003 ч. 1 п.6.2.16)

2. На смонтированных лестничных маршах отсутствуют ограждения (СНиП 12-04-2002 ч. 2 п. 8.1.11).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

1. Количество ИТР не соответствует требованиям к выдаче свидетельства;
2. Положение по качеству СМР отсутствует;
3. Удостоверения по охране труда и промышленной безопасности у ответственных ИТР отсутствуют;
4. Аттестация рабочих мест по условиям труда не проведена;
5. Обучение работников рабочих не проводится.

Все замечания устранены 5.02.2014г. 95 баллов.